

Kostrzyn nad Odrą, 28.10.2011r.

**Dotyczy: Dostawa i montaż bram garażowych na obiektach MZK Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na złożone zapytanie niniejszym udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie: Proszę o informację czy możliwe są drobne odstępstwa od opisu technicznego tzn:**

- czy zamiast bram o blacie 40mm możemy zaoferować bramy o blacie 45mm które są cieplejsze
- czy zamiast trzech kratek o powierzchni 379,14 cm<sup>2</sup> możemy zastosować 4 kratki o powierzchni 210cm<sup>2</sup>
- czy zamiast kratek w kolorze brąz RAL 8014 mogą być kratki czarne (szyld na bramie jest czarny)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym pkt. II ppkt. 2 ust. d Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na bramę z poszyciem o grubości od 40mm do 50mm.

Zgodnie ze zmodyfikowanym pkt. II ppkt. 2 ust. i Zamawiający dopuszcza zastosowanie od 2 do 4 kratek w każdej bramie o powierzchni kratki odpowiadającej warunkom zapytania ofertowego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości montażu kratek w kolorze innym niż podany w zapytaniu ofertowym.